

H-2370 Dabas, Széchenyi u. 3.

Tel.: 29/360-323; 29/560-580

Tel./fax.: 29/360-323

E-mail: info@dakov.hu

Tárgy: Tájékoztatás Vízkezelő rendszer felújításáról

2367 Újhartyán Város Polgármesteri Hivatal

Fő u.21

Tisztelt Tulajdonos!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Újhartyán Város, Vízmű telep Cigleher u.1/Vízkezelő rendszer felújítása ill. vegyszer adagolók cseréje szükségessé vált


A felújítás árajánlat szerinti költsége: **409.000,-Ft + Áfa.**

A pontos elszámolás a számlák beérkezése után történik.

A beszerzést a 2011.évi CCIX. törvény a víziközmű- szolgáltatásról 30. §-a és a Bérleti Üzemeltetési Szerződés IV. 6. pontja alapján végezzük, amely a számvitelről szóló törvény rendelkezése értelmében ,bérlet díj terhére számolható el.

Hernád, 2018 05.08 ,

Tisztelettel,


Szakács József
Üzemvezető

DAKÖV Kft.
H-2370 Dabas, Széchenyi u. 3.
Szakács József
+36 20 929 3217
jozsef.szakacs@upcmail.hu

Nagykanizsa, 2018. május 08.
Iktatószám: **PAJAN 180668**
Ügyintéző: Tancos Zsolt
Tel./mobil: +36 30/183-2402
E-mail: tancos.zs@hidrofilt.hu

Tárgy: **Meglévő vízkezelő rendszer felújítása**

Tisztelt Szakács József Úr,

Köszönettel vettük az ajánlatkérést, melyre az alábbi árajánlatot adjuk:

1. AJÁNLATI ALAPADATOK

Vas klorid adagoló egység:

Helyszíni felmérés alapján a meglévő adagoló állomás vegyszeradagoló szivattyúja a légtelenítő szelep javítása után működőképes, emellett a multifunkciós szelepek cseréje szükséges

- Meglévő Grundfos DMS 8-5 PP/V/C multifunkciós szelep cseréje (2 db)

Hypo adagolóegység:

- A meglévő Grundfos DMS 4 PP/V/C típusú adagoló szivattyúk nem javíthatók, ez a típus kereskedelmi forgalomban már nem kapható!
- Az általunk ajánlott adagoló szivattyú típusa Grundfos DDE 6-10 P-PVC/V/C (2 db)
tartozékai: lábszelep, beinjektáló szelep, 2 db multifunkciós szelep, 2 db úszó szintkapcsoló

2. AJÁNLATI ÁRAK


Multifunkciós szelep (DMS-8-5-PP/V/C)	1 db	38.000,- Ft +ÁFA
Csere szivattyú (DDE 6-10 P-PVC/V/C)	2 db	150.000,- Ft +ÁFA / 2 db
Beinjektáló szelep (DDE 6-10 P-PVC/V/C)	2 db	18.000,- Ft +ÁFA / 2 db
Lábszelep (DDE 6-10 P-PVC/V/C)	2 db	12.000,- Ft +ÁFA / 2 db
Multifunkciós szelep (DDE 6-10 P-PVC/V/C)	1 db	38.000,- Ft +ÁFA
Úszó szintkapcsoló (DDE 6-10 P-PVC/V/C)	2 db	40.000,- Ft +ÁFA / 2 db
Szállítási, telepítési, beüzemelési költség		113.000,- Ft +ÁFA
Összesen:		409.000,- Ft +ÁFA

3. KIVITELEZÉSI HATÁRIDŐ

4 héten belül

4. AJÁNLAT ÉRVÉNYESSÉGE

2018.07.15.


Milávecz Richárd
ipari vízkezelés üzletág igazgató

HIDROFILT
Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft.
8800 Nagykanizsa, Magyar u. 191.
Tel.: 93/310-221, 336-500
Adószám: 10322978-2-20




Tancos Zsolt
ajánlatadó mérnök