

**2. sz. melléklet az ivóvíz és csatornahasználati díj átalányáról
/ az 1/1995. (I. 31.) KHVM. rend. 3. sz. melléklete szerint/**

I.

Lakó- és üdüloingatlanok vízfogyasztásának figyelembevehető átalány-mennyiségei:

1. Beépített ingatlanok (telkek)

1.1. udvari csappal	40 l / fő / nap
1.2. épületen belüli, de lakáson kívüli közös vízcsappal	60 l / fő / nap
1.3. mint 1.2, de lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel	75 l / fő / nap
1.4. épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal	65 l / fő / nap
1.5. mint 1.4, de épületen belüli, lakásokon kívüli közös vízöblítéses WC-vel	80 l / fő / nap
1.6. épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal és vízöblítéses WC-vel	95 l / fő / nap
1.7. épületeken belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal, vízöblítéses WC-vel, hagyományos fűtésű / fűtőhengeres/ fürdőszobával	120 l / fő / nap
1.8. mint 1.7, de hagyományos fűtésű helyett egyedi, éjszakai áramfelvételes vízmelegítővel	150 l / fő / nap
1.9. mind 1.8, de központi melegvízellátással, illetőleg nem korlátozott fűtésű egyedi vízmelegítővel	180 l / fő /

nap

2. Házikert locsolás

Az ingatlan beépítetlen területe, de legfeljebb az ingatlan terület 50 %-ának alapulvételével

1 l / m² / nap

3. Gépkocsimosás (tömlővel)

400 l / szgk / hó

4. Állatállomány itatása számos állatonként

40 l / db / nap

5. Közkifolyókon fogyasztott víz átalány-mennyisége 150 m-es körzetben lakók száma szerint

30 l / fő / nap

6. A személyi tulajdonban álló - vállalkozáson kívüli - nyaralók, üdülők, házikertek esetében az I/1-3. pontokban megállapított átalánymennyiségek alapján évente összesen öt hónapra / május-szeptember hónapokra / kell az ivóvíz- és csatornadíjat felszámítani.

II.

Közegészségügyi intézmények vízfogyasztásának figyelembe vehető átalány-mennyiségei:

1. Körzeti orvosi rendelők, orvosi munkahelyenként	450 l /nap
2. Gyógyszertárak munkahelyenként	80 l / nap
3. Szociális otthonok, férőhelyenként	210 l / nap
4. Óvodák, férőhelyenként	90 l / nap

III.**Oktatási intézmények vízfogyasztásának figyelembe vehető átalány-mennyiségei:**

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Általános és középiskolák, szakmunkásképző intézetek tantermenként | |
| 1.1. zuhanyozó nélkül | 150 l / nap |
| 1.2. zuhanyozóval | 600 l / nap |
| 2. Napköziotthon, gyermekenként | 50 l / fő / nap |

IV.**Kulturális intézmények vízfogyasztásának figyelembe vehető átalány-mennyiségei:**

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Kultúrházak | |
| 1.1. állandó üzemmel, büfével, férőhelyenként | 22 l / nap |
| 1.2. időszakos üzemmel, büfé nélkül, férőhelyenként | 15 l / nap |
| 2. Könyvtárak, látogatók száma szerint | 10 l / fő / nap |

V.**Vendéglátás, üdültetés, elszállásolás vízfogyasztásának figyelembe vehető átalány-mennyiségei:**

- | | |
|--|-------------------|
| 1. motel, férőhelyenként | 150 l / nap |
| 2. éttermek | |
| 2.1. melegkonyha, étkeztetés nélkül | 50 l / adag / nap |
| 2.2. hidegkonyha, étkeztetés nélkül | 12 l / adag / nap |
| 2.3. étterem, konyha nélkül | 75 l / adag / nap |
| 2.4. étterem, konyhával | 90 l / adag / nap |
| 3. italbolt, bisztró, cukrászda, eszpresszó vendégenként | 4 l / nap |

VI.**Sportpályák vízfogyasztásának figyelembe vehető átalány-mennyiségei:**

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. sportolók létszáma szerint | 30 l / m ² / nap |
| 2. locsolás | 3 l / m ² / nap |
| 3. befogadóképesség / közönség / szerint | 3 l / fő / nap |

VII.

Egyéb vízfogyasztások figyelembe vehető átalány-mennyiségei:

1. iroda, hivatal	30 l / m ² / nap
2. közterületek tisztán tartása, esetenként	
2.1. burkolt közlekedési felületek locsolása	3 l / m ²
2.2. a 2.1. pont alá nem tartozó utcák, parkolóhelyek locsolása	5 l / m ²
2.3. zöld területek locsolása	3 l / m ²

Az ivóvíz- és csatornadíjat a nem lakossági vízhasználó tulajdonában / kezelésében / lévő üdülők, idényszállók, táborok, stb. vízfogyasztása után az idény / nyitástól zárásig/ időtartamára kell felszámítani.

Az I / 1-I/9 pont alatti vízfogyasztást az állandó bejelentett lakosok, az I/6. pont alattit pedig a férőhelyek száma szerint kell megállapítani. Az átalány-mennyiségek kiszámításához szükséges adatokat az üzemeltető évenként egyszer köteles a fogyasztótól bekérni.

A csak időszakosan, valamint időszakonként változó igénybevétellel használt létesítmények figyelembe vehető átalányfogyasztását a II-III-IV., valamint a VI-VII. csoportokban a fogyasztó bevallása alapján számítható éves átlagos igénybevétel szerint kell az üzemeltetőnek meghatározni.

A fel nem sorolt - és nem mért - vízfogyasztások mennyiségét az üzemeltetőnek műszakilag megalapozott számítással kell meghatározni. Vita esetén bírósági eljárás kezdeményezhető.