

**2. sz. melléklet az ivóvíz és csatornahasználati díj átalányáról  
/ az 1/1995. ( I. 31. ) KHVM. rend. 3. sz. melléklete szerint/**

**I.**

**Lakó- és üdüloingatlanok vízfogyasztásának figyelembevehető átalány-mennyiségei:**

1. Beépített ingatlanok (telkek)

1.1. udvari csappal	40 l / fő / nap
1.2. épületen belüli, de lakáson kívüli közös vízcsappal	60 l / fő / nap
1.3. mint 1.2, de lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel	75 l / fő / nap
1.4. épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal	65 l / fő / nap
1.5. mint 1.4, de épületen belüli, lakásokon kívüli közös vízöblítéses WC-vel	80 l / fő / nap
1.6. épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal és vízöblítéses WC-vel	95 l / fő / nap
1.7. épületeken belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal, vízöblítéses WC-vel, hagyományos fűtésű / fűtőhengeres/ fürdőszobával	120 l / fő / nap
1.8. mint 1.7, de hagyományos fűtésű helyett egyedi, éjszakai áramfelvételes vízmelegítővel	150 l / fő / nap
1.9. mind 1.8, de központi melegvízellátással, illetőleg nem korlátozott fűtésű egyedi vízmelegítővel	180 l / fő /

nap

2. Házikert locsolás

Az ingatlan beépítetlen területe, de legfeljebb az ingatlan terület 50 %-ának alapulvételével

1 l / m<sup>2</sup> / nap

3. Gépkocsimosás ( tömlővel)

400 l / szgk / hó

4. Állatállomány itatása számos állatonként

40 l / db / nap

5. Közkifolyókon fogyasztott víz átalány-mennyisége 150 m-es körzetben lakók száma szerint

30 l / fő / nap

6. A személyi tulajdonban álló - vállalkozáson kívüli - nyaralók, üdülők, házikertek esetében az I/1-3. pontokban megállapított átalánymennyiségek alapján évente összesen öt hónapra / május-szeptember hónapokra / kell az ivóvíz- és csatornadíjat felszámítani.

**II.**

**Közegészségügyi intézmények vízfogyasztásának figyelembe vehető átalány-mennyiségei:**

1. Körzeti orvosi rendelők, orvosi munkahelyenként	450 l /nap
2. Gyógyszertárak munkahelyenként	80 l / nap
3. Szociális otthonok, férőhelyenként	210 l / nap
4. Óvodák, férőhelyenként	90 l / nap

**III.****Oktatási intézmények vízfogyasztásának figyelembe vehető átalány-mennyiségei:**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Általános és középiskolák, szakmunkásképző intézetek tantermenként |                 |
| 1.1. zuhanyozó nélkül   | 150 l / nap     |
| 1.2. zuhanyozóval   | 600 l / nap     |
| 2. Napköziotthon, gyermekenként                                       | 50 l / fő / nap |

**IV.****Kulturális intézmények vízfogyasztásának figyelembe vehető átalány-mennyiségei:**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Kultúrházak                                      |                 |
| 1.1. állandó üzemmel, büfével, férőhelyenként       | 22 l / nap      |
| 1.2. időszakos üzemmel, büfé nélkül, férőhelyenként | 15 l / nap      |
| 2. Könyvtárak, látogatók száma szerint              | 10 l / fő / nap |

**V.****Vendéglátás, üdültetés, elszállásolás vízfogyasztásának figyelembe vehető átalány-mennyiségei:**

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. motel, férőhelyenként                                 | 150 l / nap       |
| 2. éttermek  |                   |
| 2.1. melegkonyha, étkeztetés nélkül                      | 50 l / adag / nap |
| 2.2. hidegkonyha, étkeztetés nélkül                      | 12 l / adag / nap |
| 2.3. étterem, konyha nélkül                              | 75 l / adag / nap |
| 2.4. étterem, konyhával                                  | 90 l / adag / nap |
| 3. italbolt, bisztró, cukrászda, eszpresszó vendégenként | 4 l / nap         |

**VI.****Sportpályák vízfogyasztásának figyelembe vehető átalány-mennyiségei:**

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1. sportolók létszáma szerint            | 30 l / m <sup>2</sup> / nap |
| 2. locsolás                              | 3 l / m <sup>2</sup> / nap  |
| 3. befogadóképesség / közönség / szerint | 3 l / fő / nap              |

## VII.

### **Egyéb vízfogyasztások figyelembe vehető átalány-mennyiségei:**

1. iroda, hivatal	30 l / m <sup>2</sup> / nap
2. közterületek tisztán tartása, esetenként	
2.1. burkolt közlekedési felületek locsolása	3 l / m <sup>2</sup>
2.2. a 2.1. pont alá nem tartozó utcák, parkolóhelyek locsolása	5 l / m <sup>2</sup>
2.3. zöld területek locsolása	3 l / m <sup>2</sup>

Az ivóvíz- és csatornadíjat a nem lakossági vízhasználó tulajdonában / kezelésében / lévő üdülők, idényszállók, táborok, stb. vízfogyasztása után az idény / nyitástól zárásig/ időtartamára kell felszámítani.

Az I / 1-I/9 pont alatti vízfogyasztást az állandó bejelentett lakosok, az I/6. pont alattit pedig a férőhelyek száma szerint kell megállapítani. Az átalány-mennyiségek kiszámításához szükséges adatokat az üzemeltető évenként egyszer köteles a fogyasztótól bekérni.

A csak időszakosan, valamint időszakonként változó igénybevétellel használt létesítmények figyelembe vehető átalányfogyasztását a II-III-IV., valamint a VI-VII. csoportokban a fogyasztó bevallása alapján számítható éves átlagos igénybevétel szerint kell az üzemeltetőnek meghatározni.

A fel nem sorolt - és nem mért - vízfogyasztások mennyiségét az üzemeltetőnek műszakilag megalapozott számítással kell meghatározni. Vita esetén bírósági eljárás kezdeményezhető.